

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12  
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований в области гражданской  
обороны

«26» июля 2021 г. № 209/1/1

Должностным лицом (должностными лицами): Государственным инспектором г.Ярославля по  
пожарному надзору Лагузовой Юлией Анатольевной

С участием специалиста, эксперта: \_\_\_\_\_

На основании решения о проведении выездной плановой проверки от 12.07.2021 г. № 209

По адресу/адресам: 150006, г. Ярославль, ул.Большая Техническая, д.14а

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие в рамках федерального  
государственного пожарного надзора

в отношении: Муниципального образовательного учреждения «Детский сад № 70» (далее –  
«Детский сад № 70»), ИНН 7604041203, ОГРН 1027600983233, категория значительного риска.

В ходе проведения федерального государственного пожарного надзора выявлены следующие  
нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (срок эксплуатации более 10 лет)	п.54 ППР в РФ; п.5.1.6 ГОСТ Р 5401-2010	18.07.2022г.	
2.	Над эвакуационными выходами из помещения музыкального зала 1-го этажа в коридор отсутствуют таблички выход	п.3.11, 3.13 НПБ 104-03, п.5.3 СП 3.13130.2009	18.07.2022г.	
3.	В качестве первичных средств пожаротушения в учреждении для помещений допускается применение огнетушителей ОУ-1 и ОУ-2. Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (горение твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушащая способность	п. 395, п.397, приложение 1 ППР в РФ	18.07.2022г.	

огнетушителя, класс пожара (согласно журнала эксплуатации систем противопожарной защиты).			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно п. 6 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: «Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания». В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Лагузова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» июля 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*

(подпись)

«26» июля 20 21 г.

Заведующий «Детского сада № 70» Жидкова М.В.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

